

<b>Beschlussvorlage 2008/0718</b>		
<b>Sachgebiet/Aktenzeichen:</b> Sg. 11/622-203	<b>Datum</b> 25.11.2008	<b>öffentlich</b>
<b>Beschluss-, Beratungsgremium</b> Bau- und Vergabeausschuss		<b>Sitzungsdatum</b> 17.12.2008
Top Nr. 2.4		
<b>Betreff</b>  <b>Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen; Sanierung der Lüftungszentrale</b>		

### **Sachverhalt/Begründung**

Im Rahmen der laufenden Brandschutzsanierung wurde auch die Lüftungsanlage bis auf die Bereiche Aula, Lehrsäle Naturwissenschaften und Toiletten zurückgebaut. Aus diesem Grund ist es erforderlich, die Lüftungszentrale der neuen Situation anzupassen.

Folgende Maßnahmen sind erforderlich:

- Demontage und Entsorgung nicht mehr benötigter Anlagenteile,
- Neuinstallation der gesamten Hydraulik samt Pumpen und Regler,
- Ausbau der nicht mehr benötigten Schaltschränke,
- Umrüstung der Druckluftsteuerung in elektromotorische Steuerung.

Mit Datum vom 27.11.2008 legte das Ingenieurbüro Schiegerl eine Grobschätzung für die Sanierung der Lüftungszentrale vor. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt rund 342.000,00 €.

Von der Hochbauverwaltung wird vorgeschlagen, der Sanierung der Lüftungszentrale zuzustimmen und die entsprechenden Haushaltsmittel im Kreishaushalt 2009 einzuplanen.

**Finanzierung:**

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

Nein

Ja

Gesamteinnahmen in Höhe von

€

Gesamtausgaben in Höhe von  
Saldo

**342.000,00** €

€

<input checked="" type="checkbox"/> im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle: <b>0.2300.5040</b>
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

<input type="checkbox"/> im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

**Beschlussvorschlag:**

Der Bau- und Vergabeausschuss stimmt der Sanierung der Lüftungszentrale im Schyren-Gymnasium mit einem Gesamtaufwand von 342.000,00 € zu. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind in den Kreishaushalt 2009 einzuplanen.

**genehmigt:**

\_\_\_\_\_  
Sachgebietsleiter

\_\_\_\_\_  
Abteilungsleiter

\_\_\_\_\_  
Landrat Josef Schäch